

**Информация для раскрытия по итогам 2 кв. 2024 года Филиала АО "Квадра" - "Орловская генерация"**

№№ п/п	Наименование источника тепловой энергии	Установленная тепловая мощность, Гкал/час		Располагаемая мощность по воде, Гкал/час		Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час		Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час	
		в паре	в горячей воде	в паре	в горячей воде	в паре	в горячей воде	в паре	в горячей воде
1	Орловская ТЭЦ	-	725	-	725	6,946	462,752	-	262,248
2	Ливенская ТЭЦ	48,2	155,9	48,2	155,9	0	46,764	48,2	109,136

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации  
АО «Квадра» - «Орловская генерация»

Т.В. Панасюк

**Информация для раскрытия по итогам 2 кв. 2024 года  
филиал АО "Квадра" - "Орловская генерация"**

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения:	по итогам 2 кв. 2024 года:
а) количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения:	2
б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения:	0
в) количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения:	0
г) количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении:	0
д) резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час)	<p align="center">Орловская ТЭЦ в горячей воде – 262,248* Ливенская ТЭЦ в горячей воде – 109,136, в паре – 48,2</p> <p>*Резерв мощности тепловой энергии Орловской ТЭЦ ограничен пропускной способностью тепловых сетей. В настоящее время из-за отсутствия индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах вывести работу Орловской ТЭЦ на повышенный температурный график невозможно.</p>
Справочно: количество выданных технических условий на подключение	0

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации  
АО «Квадра» - «Орловская генерация»

Т.В. Панасюк

**Информация для раскрытия по итогам 2 кв. 2024 года  
филиал АО "Квадра"- "Орловская генерация"**

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения:	по итогам 2 кв. 2024 года:
а) количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения:	0
б) количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения:	0
в) количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения:	0
г) количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении:	0
д) резерв мощности системы горячего водоснабжения Всего (Гкал/час)	0
Справочно: количество выданных технических условий на подключение к системе горячего водоснабжения:	0

Начальник отдела эксплуатации, режимов ТЭЦ и малой генерации  
АО «Квадра» - «Орловская генерация»

Т.В. Панасюк