




ДЕПАРТАМЕНТ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ЦЕН И ТАРИФОВ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

  
г. Орёл

№ 427-Г

Об утверждении АО «Квадра – Генерирующая компания» нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям на территории города Орла Орловской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», постановлением Правительства Орловской области от 28 марта 2023 года № 254 «Об утверждении Положения о Департаменте государственного регулирования цен и тарифов Орловской области» п р и к а з ы в а ю:


1. Утвердить АО «Квадра – Генерирующая компания» нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям на территории города Орла Орловской области на долгосрочный период регулирования 2025–2029 годы согласно приложению.

2. Признать утратившим силу приказ Управления по тарифам и ценовой политике Орловской области от 19 ноября 2019 года № 364-т «Об утверждении ПАО «Квадра» нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям на территории города Орла Орловской области».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента государственного регулирования цен и тарифов Орловской области Сорокину И. В.

Руководитель Департамента  
государственного регулирования цен  
и тарифов Орловской области



Е. Н. Жукова

Приложение к приказу

Департамента государственного регулирования

цен и тарифов Орловской области

от 18.09.2024 № 427-1

### НОРМАТИВЫ

технологических потерь АО «Квадра - Генерирующая компания»

при передаче тепловой энергии по тепловым сетям потребителям на территории города Орла Орловской области на долгосрочный период регулирования 2025-2029 годы

Наименование предприятия	Тип теплоносителя	Затраты и потери теплоносителя, м <sup>3</sup>	Затраты и потери тепловой энергии, Гкал	
			через изоляцию	с затратами теплоносителя всего
АО «Квадра – Генерирующая компания»				
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по магистральным тепловым сетям	горячая вода	650 507,70	92 012,40	34 838,60
нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям АО «Орелгортеплоэнерго»	горячая вода	35 147,60	54 380,30	2 270,90
				126 851,00
				56 651,20